

# 庆阳市生态环境局镇原分局

## 关于甘肃圣越农牧发展有限公司 2023 年 10 月份污染源自动监控数据超标的调查报告

庆阳市生态环境保护综合行政执法队：

根据《甘肃省生态环境厅关于 2023 年 10 月份污染源自动监控数据涉嫌名单及 2023 年 9 月处理处置情况的公告》（甘环公告【2023】19 号），甘肃圣越农牧发展有限公司废气排放口 10 月 15 日烟尘超标，超标浓度范围为  $20.03\text{mg}/\text{m}^3$ – $47.58\text{mg}/\text{m}^3$  的，最大超标倍数 1.36 倍，接到通知后，县局立即组织环境执法人员对该公司烟尘情况进行了现场核查，现就调查整改情况汇报如下：

### 一、现场核查情况

执法人员现场核查时，该公司 2 台 10 吨燃气锅炉及自动在线监测设备正在运行，现场查看了甘肃圣越农牧发展有限公司 2023 年 10 月 15 日锅炉排放口在线监测数据，0 时–7 时烟尘瞬时数据超标，折算值分别为  $25.47\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $47.58\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $32.15\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $29.96\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $40.54\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $39.24\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $39.72\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $22.27\text{mg}/\text{m}^3$ ；10 时–20 时烟尘瞬时数据超标，折算值分别为  $20.0\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $2.08\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $22.45\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $24.34\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $26.52\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $26.55\text{mg}/\text{m}^3$ 、

23.89mg/m<sup>3</sup>、24.96mg/m<sup>3</sup>、25.2mg/m<sup>3</sup>、23.79mg/m<sup>3</sup>、21.52mg/m<sup>3</sup>，瞬时最大超标倍数为 1.36 倍；2023 年 10 月 15 日烟尘折算浓度日数据超标，超标浓度为 25.76mg/m<sup>3</sup>，超标倍数为 0.29 倍。

## 二、超标原因

经执法人员现场询问甘肃圣越农牧发展有限公司负责人，因该公司锅炉现已改为燃气锅炉，燃烧时按照燃烧器自动控制，无法进行手动调节，锅炉燃烧时燃气压力不稳定，但风机送风量固定不变，导致送风比例偏大，在线监测氧量偏高，造成 2023 年 10 月 15 日 0 时-7 时、10 时-20 时烟尘折算浓度瞬时超标，最终导致日数据超标。

## 三、整改情况

该公司采取以下措施进行整改，及时联系锅炉厂家技术人员，经技术人员指导，解除锅炉调整限制，根据锅炉燃烧情况手动调整风机送风比例后，数据于 2023 年 10 月 15 日 21 时恢复正常，并通知第三方运维人员对在线监测系统进行了检查维护，及时排除隐患，确保数据真实有效上传。

## 四、处理意见

针对甘肃圣越农牧发展有限公司 2023 年 10 月 15 日锅炉排口烟尘数据超标的情况，县局要求该公司加强燃气锅炉及自动在线监测设备的日常管理和维护，规范运行各项环保设施和自动在线监测设备，确保污染物稳定达标排放。

庆阳市生态环境局镇原分局

2023 年 12 月 1 日