

# 宁县第二人民医院医养结合中心建设项目

## 竣工环境保护验收意见

2025年1月24日，宁县第二人民医院对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求组织召开了“宁县第二人民医院医养结合中心建设项目”竣工环境保护验收会议。

验收组由建设单位、验收调查及验收报告编制单位的代表和3位特邀专家组成（名单附后）。会前，验收组成员对本项目环保设施和环保措施的落实情况进行了现场检查，会议听取了建设单位对工程建设过程中环保设施及环保措施的落实情况的汇报和庆阳洁达环境工程有限责任公司对工程竣工环境保护验收调查情况的介绍。经会议决定，形成的验收组意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目包括儿童幸福园和残疾医养大楼两个单体，残疾医养大楼包含宁县残疾人康复中心和县城敬老院两部分功能。其中儿童幸福园地上4层，框架结构；残疾医养大楼(含县城敬老院)地上9层，地下1层，框架剪力墙结构。本项目建成后，残疾医养大楼设计床位为150张，儿童幸福园采用“4+2”模式集中照料管理(2位工作人员集中全天制集中照料监护4位孤幼),组成六人“家庭”成员，计1个单元，共设计18个单元(其中现有12个单元(48位孤幼)预留6个单元)。。

#### （二）建设过程及环保审批情况

宁县第二人民医院于2018年7月委托江西省核工业地质局测试研究中心编制了《宁县第二人民医院医养结合中心建设项目环境影响报告表》，于2019年2月13日取得了庆阳市生态环境局宁县分局对《宁县第二人民医院医养结合中心建设项目环境影响报告表》批复（宁环发【2020】25号），从环境保护角度，批准该项目建设。

2020年5月份进行场地建设，2023年11月份进行设备安装，于2023年8月12日取得了排污许可证，证书编号为126228264391405953001U。2024年6月企业自行组织验收，并委托庆阳洁达环境工程有限责任公司对“宁县第二人民医院医养结合中心建设项目”开展建设项目竣工环境保护验收工作，编制完成建设项目竣工环境保护验收监测报告表。

#### （三）投资情况

本项目总投资 7853.62 万元，环保投资为 119.5 万元， 占总投资的 1.52%。

#### **(四) 验收范围**

本次竣工环境保护验收调查范围与项目环境影响评价文件的评价范围一致，本次调查的工作范围与该工程环境影响报告表的评价范围一致，重点是生态环境、环境空气、水环境、声环境、固体废物等影响。

#### **二、工程变更情况**

根据项目环评报告及环评批复建设内容，宁县第二人民医院医养结合中心建设项目实际建设情况与环评要求基本一致。

项目变动情况主要有以下几点：

废水处理依托宁县第二人民医院化粪池、污水处理站；

供暖计划 2024 年依托市政集中供热。

以上变更内容不属于重大变更。

#### **三、环境保护措施及验收调查结果**

项目的环评报告中提出了较为全面、详细的环境保护措施；根据现场调查：环评批复中提出的各项环保要求在项目实际建设和运营阶段已得到了落实。

##### **一、施工期**

经回顾性调查，项目施工期间未对项目地所在环境质量造成影响，施工期间无扰民和投诉事件发生，未发现遗留的施工期环境问题。

##### **二、运营期**

运营期废水主要为餐饮废水、生活污水和医疗废水，餐饮废水经过隔油池处理后同生活污水和医疗废水一起进入化粪池后由污水处理站处理，处理后废水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 中预处理标准后排至市政污水管网，最终排至庆阳市马莲河流域和盛镇生活污水应急处理工程处理。

运营期废气主要为污水处理站恶臭气体和食堂油烟，污水处理站产生的恶臭气体经活性炭进行吸附处理后浓度低于《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度后通过高出地面 1m 的排气筒排出，食堂油烟经过油烟净化器处理后由专用烟道引至高空排放。

通过合理布局、选用低噪音设备、设备均埋于地下处理后可降低噪声的影响。

运营期固废主要为医疗垃圾、生活垃圾、化粪池及污水处理站污泥、餐厨垃圾、废活性炭。医疗垃圾集中收集后暂存于医疗垃圾暂存间后再交由庆阳市医疗废物集中处置中心处置，生活垃圾集中收集后清运至和盛生活垃圾填埋场处理；化粪池及污水处理站污泥经消毒后交由有资质单位处置，餐厨垃圾分类收集，合理处置，废活性炭集中收集在危废暂存间后交由有资质单位处置。

#### **四、验收结论**

综上所述，本项目建设地点、规模和建设内容与环评及批复相符，在建设过程中执行了环境保护措施，施工及运营过程中采取的污染防治措施与生态保护措施有效，环保投资基本落实到位，环保“三同时”也得到了较好的落实，工程建设对环境空气、水、声环境质量影响较小。满足环保验收的条件。

#### **五、验收人员信息**

验收人员信息见建设项目环境保护专项验收组人员名单（名单附后）。

宁县第二人民医院  
2025年1月24日

# 建设项目竣工环境保护验收报告签名单

项目名称：宁县第二人民医院医养结合中心建设项目

2025年 | 月 24日

姓名	工作单位	职务	联系电话	备注
杨文岭	宁夏第一化工集团	总工程师	15293428990	
郑龙刚	宁县第二人民医院	党委书记	18189546029	
张希亮	陇东学院	教授	19139469900	
周川喻	市固废和危险废物管理中心	高级工程师	18609348093	
李志军	陇东学院	副教授(教授)	15909248206	