2026年第四季度环县供电公司分布式光伏接入电网承载力及可开放容量评估情况

序号	设备名称	可开放容量	占等级(区域约	电压等级	评估等级	所属变电站	所属县
1	甘肃.萧关变萧关变3#	51.5539	绿	330kV	绿	甘肃.萧关变	环县
2	甘肃.萧关变萧关变2#	51.6517	绿	330kV	绿	甘肃.萧关变	环县
3	甘肃.木钵变330KV木钵变2#	153.0043	绿	330kV	绿	甘肃.木钵变	环县
4	甘肃.木钵变330KV木钵变1#	91.1729	绿	330kV	绿	甘肃.木钵变	环县
5	甜水堡变甜水堡变2#	32.4551	绿	110kV	绿	甜水堡变	环县
6	甜水堡变甜水堡变1#	32.4727	绿	110kV	绿	甜水堡变	环县
7	环县变环县变2#	63.0418	绿	110kV	绿	环县变	环县
8	环县变环县变1#	44.8925	绿	110kV	绿	环县变	环县
9	110kV杨旗变电站2号主变压器	14.7548	绿	110kV	绿	110kV杨旗变电站	环县
10	110kV杨旗变电站1号主变压器	17.0986	绿	110kV	绿	110kV杨旗变电站	环县
11	虎洞变虎洞变2#	8.4979	绿	35kV	绿	虎洞变	环县
12	虎洞变虎洞变1#	8.1412	绿	35kV	绿	虎洞变	环县
13	耿湾变耿湾变2#	1.8913	绿	35kV	绿	耿湾变	环县
14	耿湾变耿湾变1#	3.2778	绿	35kV	绿	耿湾变	环县
15	罗山变罗山变2#	1.2709	绿	35kV	绿	罗山变	环县
16	罗山变罗山变1#	1.2739	绿	35kV	绿	罗山变	环县
17	环城变环城变2#	7.1594	绿	35kV	绿	环城变	环县
18	环城变环城变1#	6.1640	绿	35kV	绿	环城变	环县
19	洪德变洪德变3#	4.8535	绿	35kV	绿	洪德变	环县
20	洪德变洪德变2#	0.8102	绿	35kV	绿	洪德变	环县
21	洪德变洪德变1#	0.8235	绿	35kV	绿	洪德变	环县
22	毛井变毛井变2#	3.1619	绿	35kV	绿	毛井变	环县
23	毛井变毛井变1#	3.1198	绿	35kV	绿	毛井变	环县
24	木钵变木钵变2#	8.4264	绿	35kV	绿	木钵变	环县
25	木钵变木钵变1#	8.4264	绿	35kV	绿	木钵变	环县
26	新庄沟变新庄沟变3#	2.0000	绿	35kV	绿	新庄沟变	环县
27	新庄沟变新庄沟变2#	5.0443	绿	35kV	绿	新庄沟变	环县
28	新庄沟变新庄沟变1#	2.5306	绿	35kV	绿	新庄沟变	环县
29	山城变2号主变	5.3558	绿	35kV	绿	山城变	环县
30	山城变1号主变	5.5032	绿	35kV	绿	山城变	环县
31	合道变合道变2#	3.3624	绿	35kV	绿	合道变	环县
32	合道变合道变1#	1.4472	绿	35kV	绿	合道变	环县

33	八珠变八珠变2#	1.8871	绿	35kV	绿	八珠变	环县
34	八珠变八珠变1#	3.0802	绿	35kV	绿	八珠变	环县